



dléka výkopu – cca 79m
 dléka kabelu II – cca 98m

1085

5 0km
 n. SS200
 S12: 190

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1088

1089

1090

1091

1092

1093

1094

1095

LEGENDA:

- ROZKRODNÁ SOUSTAVA: 3HPEN ~50Hz 3x400V/TN-C
- OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM NEZ. ČÁSTI:
- ZAKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZPROJE V SÍTIH TN-C
- VNEJŠÍ VlivY DLE ČSN 33 2000-3:
- VENKOVNÍ PROSTORY: A98, A04

- SV201 – NOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ SV201/NSD1w NA SLoup
- SS200 – NOVÁ POUŠTKOVÁ SKŘIŇ SS200/NKE2P V PILÍŘI
- STAVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN – AKKY 4x70
- STAVAJÍCÍ KANALIZACE
- PLANOVANÁ KANALIZACE

Tato dokumentace o její přílohy jsou udržením vlastnickým firmou Elektroprogres Hranice, spol. s r.o. a nemají být bez jejího souhlasu kopírována, rozmnožována a zveřejněna jiným fyzickým nebo právnickým subjektem.

Kreslí:	Ing. M. Mikolášiková	Datum:	11/2018	ELEKTROPROGRES HRANICE spol. s r.o.
Zpracovali:	Ing. M. Mikolášiková	Měřítko:	1:500	
Vod. projekce:	Ing. M. Mikolášiková	Formát:	A4	
Stupeň:	Projekt pro územní souhlas			
Stavebník:	Ing. F. Sliadl, Potoční 190, Polšádky	Mosť: 689		
Investor:	ČEZ Distribuce, Děčín 4, Teplická 874/8	Hranice		
Název:	POTŠTAT, POTOČNÍ, Č.P. 190, VNN, KNN porc. 1084, 1103, 1086, 1085, 1081, k.ú. Polšádky	Číslo stávy:	IV-12-8016197	
Příloha:	KATASTRALNÍ SITUACE	Arch.č.:	2533	Výkr.č.:
			C	

Tento deklaráce je nezávislou součástí rozhodnutí/opažení
 Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad,
 životního prostředí a dopravy
 ze dne: **30.07.2019** č.j.: OSUZPD/ **35933/19-C**