

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Spis. zn.: OSUZPD/55693/22/PER

Hranice, dne: 7.6.2023

Č. j: OSUZPD/55693/22-17

Oprávněná úřední osoba: Ing. Naděžda Perutková

E-mail: nadezda.perutkova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 384

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA VYROZUMĚNÍ

O DOPLNĚNÍ PODKLADŮ SPISU A MOŽNOSTI VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje účastníkům řízení, že do spisu, vedeného ve věci žádosti o vydání společného územního a stavebního povolení pro dočasnou stavbu nazvanou:

"Kyžlířov VE"

na pozemcích pozemkové parcelní číslo 2018 (ostatní plocha), 2193 (ostatní plocha), 2195/1(orná půda), 2195/2 (orná půda), 2247 (ostatní plocha) a 2257 (ostatní plocha) v katastrálním území Kyžlířov, na dobu 29 let (z toho 25 let životnost elektrárny a 4 roky rekultivace) od nabytí účinnosti kolaudačního souhlasu,

Druh a účel stavby:

SO 001 - Větrná elektrárna

Stavební část

Stavba větrné elektrárny pro výrobu elektrické energie s využitím větru s dodávkou do místní distribuční sítě 22kV a s ní související manipulační plochy, na pozemku parc. č. 2018 k.ú. Kyžlířov bude provedena výsadba koridoru LBK7 – kompenzační opatření, výkon 2,2 MW. Železobetonová patka o půdorysném průměru 21,0 m, proměnné tloušťky 0,90 ÷ 2,05 m.

Technologická část

Jedná se o nedělitelný certifikovaný CE výrobek společnosti Vestas pod č.TC-DNVGL-SE-0074-02382-6. Ve spodní části stožáru elektrárny je umístěn VN rozváděč. Gondola, ve které je umístěna strojovna elektrárny, obsahuje převodovku, generátor, rozváděče, transformátor a řídicí jednotky. Na gondole je osazený rotor se třemi listy vrtule, průměr rotoru 110 m. Celková výška VTE včetně listů vrtule bude 149,9 m. Na nejvyšším místě gondoly bude instalované zdvojené duální světelné letecké překážkové návěstidlo (SLPN) střední svítivosti typu A a B se synchronizací záblesku.

SO 002 – Manipulační plocha

Manipulační plocha bude sloužit k umístění montážního jeřábu a pro vyložení technologických částí větrné elektrárny a jejich následnou montáž. Během provozu elektrárny pak bude tato plocha využívána jako odstavná plocha a manipulační plocha při provádění běžné údržby elektrárny. Plocha 22,80 m x

43,70 m bude o únosnosti 26 t. Manipulační plocha je napojená na účelovou komunikaci. Dále je zde pochozí plocha okolo tubusu elektrárny šířky 5,0 m.

SO 003 - Přípojka VN a objekty na vedení VN, Slaboproudá elektroinstalace

Silnoproudé zařízení

Větrná elektrárna bude připojena do distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zemní kabelovou přípojkou 22 kV ukončenou na výstupních svorkách svislého úsekového odpojovače nově osazeného na podpěrném bodu č. 162 nadzemního VN vedení č. 24 ve vlastnictví distributora, který je umístěný na pozemku p. č. 2195/1 v k. ú. Kyžlířov. Zemní kabelová přípojka ve vlastnictví stavebníka povede v přímé trase cca 70 m k elektrické spínací stanici osazené u paty stožáru větrné elektrárny, kde bude ukončena na svorkách přívodního pole VN rozvaděče.

Spínací stanice je propojena s větrnou elektrárnou krátkým VN kabelovým vedením pro vyvedení výkonu shodného typu a pro komunikaci, monitoring a řízení i datovým optickým kabelem a případně i záložním NN kabelem pro zajištění napájení elektrinou při údržbě a opravách větrné elektrárny, pokud je odpojována od VN kabelu.

Spínací stanice

Veřejnosti nepřístupný objekt elektrické spínací stanice je typizovaného provedení – prefabrikovaný protipožární železobetonový kiosek. Spínací stanice je vybavena obchodním měřením (s přístupem pro pracovníky distribuční společnosti), rozvaděčem VN, výkonovou tlumivkou, transformátorem VN/NN a rozvaděčem NN pro napájení vlastní spotřeby, uzemněním, ochranami, jištěním, systémy pro dálkově ovládané dispečerské řízení, komunikaci, řízení a monitoring větrné elektrárny. Ve spínací stanici je osazeno zařízení s funkcí CENTRAL STOP pro odpojení zdrojů elektřiny při mimořádné události.

Slaboproudé zařízení

Větrná elektrárna je vybavena vlastním řídicím a monitorovacím systémem, systémy komunikace a zabezpečení, ty jsou součástí komplexní dodávky výrobce. Propojení těchto systémů mezi větrnou elektrárnou a velínem spínací stanice je prostřednictvím datového optického kabelu. Dálková komunikace pro dispečerské řízení provozovatele distribuční soustavy, obchodní měření, řízení a monitoring větrné elektrárny provozovatele výroby bude zajištěna bezdrátově prostřednictvím poskytovatele datové sítě.

SO 004 – Plochy staveniště

Jedná se o veškeré plochy s využitím orné půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než 1 rok. Součástí jsou pomocné plochy určené pro krátkodobé uložení technologie větrné elektrárny

- Pomocná montážní plocha – složení z transportu, odstranění ochranných prvků, příprava k montáži až po vlastní montáž
- Pomocná plocha pro montáž jeřábu

Dále je zde řešená doprava technologie elektrárny. Sjezd ze silnice II/441 je nutné rozšířit o nájezdový oblouk o poloměru 45 m.

kterou podala společnost RenoEnergie, a.s., IČO 27128164, Lagnovská č.p. 669, 742 83 Klimkovic, byly shromážděny veškeré podklady a doklady pro vydání rozhodnutí.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad tímto dále účastníkům řízení sděluje, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci a dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dává účastníkům řízení **možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí**, a to ve lhůtě do **3 pracovních dnů** ode dne doručení tohoto vyrozumění. Po uplynutí této lhůty bude ve věci vydáno rozhodnutí, které Vám bude v souladu s ustanovením § 72 správního řádu oznámeno. Do podkladů rozhodnutí mohou v případě potřeby účastníci řízení a jejich zástupci nahlédnout u odboru stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavebního úřadu (pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod., jinak po předchozí telefonické dohodě). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Jedná se o lhůtu pro seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoli o další lhůtu pro námitky. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice - oddělení stavební úřad nepřihlíží.

Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 2 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Opatřením ze dne 5.6.2023 pod čj. OSUZPD/55693/22-15 byli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy vyrozuměni o doplnění podkladů spisu a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Administrativním nedopatřením nebylo opatření ze dne 5.6.2023 pod čj. OSUZPD/55693/22-15 doručováno dotčené veřejnosti, resp. účastníkům navazujícího řízení ve smyslu ust. § 9c odst.3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Tímto opatřením je administrativní nedopatření napraveno.

Ing. Naděžda Perůtková v. r.
samostatný referent oddělení stavební úřad

Za správnost vyhotovení: Ilona Peperniková

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 30 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci společného řízení podle ust. § 9c odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. – doručováno veřejnou vyhláškou

Spolek Rozvoj Potštátska, Zámecká 1, 753 52 Potštát

Hnutí Duha, místní skupina Olomouc, IDDS: qgtgjni, Bratří Čapků 55/21, 779 00 Olomouc

úřední desky - *s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na úřední desce, včetně zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup, a poté navrácení zpět s vyznačením údajů o jejím vyvěšení a sejmutí:*

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I-Město, 753 37 Hranice 1

Městský úřad Potštát, IDDS: r3fbv6m, Zámecká č.p. 1, 753 62 Potštát